

Gorzów Wlkp., 25 listopada 2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.8.2015
Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻARACH

1. **Data kontroli:** 20 – 21 października 2015r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniami LPWIS:**

upoważnienie nr ST – 222.7.84.2015 z dnia 16 września 2015r.:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Kamila Strzesak – stażysta w Oddziale Higieny Komunalnej.

3.2. **Imię i nazwisko osoby / osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Świebodzinie:**

1. Adrian Mazurek – kierownik Sekcji,
2. Krystyna Stasiun – starszy instruktor higieny,
3. Wiesława Wołowicz – starszy instruktor higieny.

4. **Zakres kontroli:**

- ocena realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy, w tym wykonanie planu kontroli zaplanowanych w 2015r.;
- ocena nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 2014 roku, w tym ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

5. **Ustalenia z kontroli:**

a. w zakresie organizacji pracy Sekcji Higieny Komunalnej:

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Żarach zatrudnione są 3 osoby – kierownik Sekcji oraz dwie osoby na stanowiskach starszego instruktora higieny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kierownika Sekcji brak jest szczegółowego podziału zadań – pracownicy uczestniczą w realizacji wszystkich zadań Sekcji, a prace administracyjne wykonuje każdy pracownik w zakresie prowadzonej sprawy. Wszyscy pracownicy Sekcji posiadają uprawnienia do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowało się 318 obiektów, w tym 98 obiektów wysokiego ryzyka, 157 średniego oraz 63 niskiego.

W Sekcji prowadzone są rejestry, m.in.: rejestr protokołów z kontroli sanitarnej, rejestr protokołów z kontroli sprawdzającej, rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji płatniczych, rejestr postanowień, rejestr mandatów, rejestr zawiadomień o zamiarze kontroli, rejestr interwencji, rejestr opinii sanitarnych.

Sekcja Higieny Komunalnej posiada następujący sprzęt wykorzystywany do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych:

- przyrząd do pomiaru chloru – *Colorimetr C301 wraz z saszetkami (ważność do marca 2017r.)*,
- wysięgnik do poboru próbek wody,
- termotorby (7 sztuk),
- termometr rtęciowy - wzorcowany,
- 1 palnik wraz z zapasowymi puszkami,
- odzież ochronna jednorazowa (maseczki, fartuchy, czepki, okulary ochronne, buty ochronne),
- środek do dezynfekcji rąk – *Esept*,
- szczoteczka do czyszczenia kranu,
- rękawiczki jednorazowe, lateksowe,
- wkłady do lodówki,
- kalosze,
- GPS (2 sztuki).

Ponadto w Sekcji znajdują się także: *Drager Pac III* – miernik tlenku węgla oraz *SON-50* – miernik poziomu dźwięku.

b. w zakresie realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy:

W planie pracy na rok 2015 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Zadania zaplanowane do realizacji wykonywane były terminowo, w pełnym zakresie. Wykonanie zadań jest na bieżąco odnotowywane w planie pracy oraz w harmonogramie kontroli.

W harmonogramie kontroli na 2015 rok zaplanowano: 73 kontrole obiektów wysokiego ryzyka (wykonano 56 – 77%), 64 kontrole obiektów średniego ryzyka (wykonano 47 – 73%) i 27 obiektów niskiego ryzyka (wykonano 19 – 70%). Dane dotyczące wykonania kontroli obejmują stan na dzień 11 września 2015r.

c. w zakresie oceny realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

▪ dokumentacja prowadzonego nadzoru:

Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu administrowanego przez

†† (akta kontroli nr 10). Punkty pobierania próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem.

Dokumentacja gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się protokoły z kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań, oceny jakości wody, upoważnienia do kontroli oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu opracowane przez GIS. Nadzór prowadzony jest prawidłowo, natomiast uszczegółowienia wymagają informacje zawarte

oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie zgodnie z obowiązującą procedurą przekazano meldunek doraźny Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp.

- W dniu 18 września 2015r. przeprowadzono także kontrolę sanitarną wodociągu. Nie stwierdzono nieprawidłowości, pobrano 3 próbki wody w celu ustalenia źródła skażenia wody.
- W dniu 21 września 2015r. PPIS w Żarach otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 18 września 2015r., w których nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Na tej podstawie wydano ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.
- W toku prowadzonego postępowania PPIS w Nowej Soli wydał decyzję opłatową – postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 września 2015r., a decyzja wydana została z chwilą ustatecznienia się decyzji merytorycznej. Załącznik do decyzji stanowi kalkulacja kosztów.
- Na każdym etapie postępowania informowano organy administracji samorządowej oraz wydawane były komunikaty. Terminy postępowania zostały zachowane, w decyzji administracyjnej przywołano właściwe akty prawne, w aktach sprawy znajdują się także potwierdzenia odbioru dokumentów.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu którego administratorem jest
(akta kontroli nr 12)

- PPIS w Żarach po otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2015r. sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w m. Brody, stwierdził przekroczenie parametru mangan, tj. 78 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l. Wobec powyższego wszczął postępowanie administracyjne, a następnie zawiadomił stronę o zebranych dokumentach i materiałach i po upływie terminu określonego w zawiadomieniu wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody oraz wyznaczył termin, do którego nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm.
- W momencie kiedy decyzja merytoryczna stała się ostateczna wysłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za kwestionowane wyniki badania jakości wody, zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materiałach, a po upływie terminu określonego w zawiadomieniu wydano decyzję opłatową wraz z rozliczeniem kosztów.
- Pismem z dnia 24 lipca 2015r. przekazał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Brodach. Na podstawie ww. sprawozdania PPIS w Żarach wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

▪ **postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju Legionella:**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów
(akta kontroli nr 13)

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru z instalacji ciepłej wody w budynku ww. placówki w dniu 01 grudnia 2014r., stwierdzono przekroczenie bakterii z rodzaju Legionella – 1245 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej liczbie <100jtk/100 ml.

w protokołach kontroli. Ponadto w punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” nie jest zawarta informacja o ocenie jakichkolwiek dokumentów związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.

▪ **współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi:**

PPIS w Żarach pismem z dnia 02 października 2014r., znak: HK.530.18.2014, m.in. zobowiązał administratorów wodociągów do analizy i weryfikacji miejsc pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oraz do przekazania informacji o ich lokalizacji i ewentualnych zmianach tych miejsc.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań, a wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej są przekazywane do PSSE, np.:

- sprawozdania z badań przekazane przez ~~PPIS w Żarach~~ (pismo z dnia 29 maja 2015r., znak: LWiK-222/113/2015) – badania wykonane przez ~~PPIS w Żarach~~ (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy).

▪ **wydawanie ocen o jakości wody:**

Po uzyskaniu wyników badań próbek wody wydawana jest ocena o jakości wody, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE przygotowuje także komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Stacji.

Brak jest natomiast tzw. ocen obszarowych, o których mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z tym przepisem organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody dokonują obszarowych ocen jakości wody.

▪ **postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia:**

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu

którego administratorem jest ~~Zakład Komunalny w Jasieniu Sp. z o.o.~~, (akta kontroli nr 11)

- Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 18 września 2015r. PPIS w Żarach otrzymał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 15 września 2015r. z ww. wodociągu (stały punkt monitoringowy – budynek mieszkalny w m. Lisia Góra), w którym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli (75 jtk/100ml). W tym samym dniu PPIS w Żarach wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W decyzji zobowiązano także administratora do: doprowadzenia do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg poinformowania o braku przydatności wody do spożycia odbiorców i zapewnienia odbiorcom wody odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
- PPIS w Żarach wydał komunikat dla mieszkańców na stronie internetowej Stacji, poinformował Burmistrza Jasienia, Starostę Powiatu Żarskiego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Po otrzymaniu informacji telefonicznej z Laboratorium PSSE w Zielonej Górze w dniu 15 grudnia 2014r., niezwłocznie powiadomiono właściciela placówki i polecono podjęcie w trybie natychmiastowym działań naprawczych.
- Następnie po otrzymaniu sprawozdania z badań w dniu 16 grudnia 2015r. PPIS w Żarach wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał właściciela do podjęcia w trybie natychmiastowym działań związanych z doprowadzeniem do właściwej jakości mikrobiologicznej ciepłej wody oraz podjęcia wszelkich działań eliminujących możliwość zakażenia pacjentów szpitala pałeczkami *Legionella* sp. W tym samym dniu przeprowadzono także kontrolę w placówce.
- W toku postępowania, w momencie, gdy decyzja merytoryczna stała się ostateczna, wydana została także decyzja opłatowa (po wcześniejszym zawiadomieniu strony). Do decyzji załączono kalkulację kosztów.
- Po uzyskaniu sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji ciepłej wody w PPIS w Żarach wydał ocenę mikrobiologiczną jakości ciepłej wody użytkowej, w której stwierdził, iż ciepła woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
- Zgodnie z obowiązującą procedurą w toku postępowania PPIS w Żarach przekazywał meldunki Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp.

▪ **w zakresie nadzoru nad jakością wody basenowej**

Pod nadzorem PSSE w Żarach znajdują się dwa baseny: pływalnia kryta „Wodnik” Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach oraz pływalnia sezonowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, ul. Słowackiego.

Ocena realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

(akta kontroli nr 14) Dokumentacja gromadzona jest w teczce w której znajdują się sprawozdania z badań jakości wody, upoważnienia do kontroli, protokoły pobrania próbek wody, oceny mikrobiologiczne jakości ciepłej wody, protokoły kontroli sanitarnej oraz pisma przekazujące wyniki badań. Harmonogram pobierania próbek wody w 2015 r. został zaplanowany zgodnie z częstotliwością określoną w wytycznych Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań dotyczących jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach w zakresie *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C po 48 godz., *Legionella*. Wyniki przekazywane są właścicielowi na bieżąco.

▪ **w zakresie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli**

Pod nadzorem PSSE w Żarach w 2014 r. funkcjonowało 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli. W 2015 r. liczba zgłoszonych MWdK nie uległa zmianie.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca wykorzystywanego do kąpieli Nowinieć – Stara woda, którego organizatorem jest Gmina Lubsko. (akta kontroli nr 15). Dokumentacja gromadzona jest w teczce „Miejsce tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli Nowinieć – Stara woda”, w której znajdują się: wyniki badań, oceny o jakości wody, protokoły kontroli, korespondencja i pozostałe informacje nt. mwdk. Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpieli została zaplanowana i wykonana przed sezonem – protokół kontroli z dnia 17 czerwca 2015r., znak: HK.542.74.2015 oraz w trakcie sezonu – protokół kontroli z dnia 27 lipca 2015r., znak: HK.542.94.2015. W ramach kontroli wewnętrznej w 2015 roku pobrano

2 próbki do badań (jedną przed sezonem kąpielowym, jedną w trakcie trwania sezonu) na podstawie, których PPIS w Żarach wydał 2 oceny bieżące.

Protokoły kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli wypełniane są prawidłowo. Planowana ilość próbek wody z mwdk planowana jest zgodnie z wytycznymi. Wydawane oceny dotyczące jakości wody każdorazowo przekazywane są do organizatora (Gmina Lubsko) pocztą tradycyjną. Współpraca z organizatorem mwdk na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji oraz informacji uzyskanych podczas kontroli przebiega sprawnie. Wyniki badań wody przekazywane są bezzwłocznie.

d. w zakresie oceny prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych i sporządzonego protokołu przez próbkobiorcę:

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania wody przez pracowników PSSE w Żarach z wodociągu

co ujęto w protokole z oględzin w dniu

20 października 2015r., znak: HK.1611.8.2015.KS (akta kontroli nr 7)

Sposób przygotowania próbkobiorców, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w oparciu o ustalenia dokonane podczas kontroli działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach w zakresie nadzoru jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ocenia jako poprawną.

- a. Zadania realizowane są zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp., według przyjętego rocznego harmonogramu. Ewidencja nadzorowanych obiektów jest uaktualniania i prowadzona prawidłowo.
- b. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wydaje bieżące oceny jakości wody do spożycia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, brak jest natomiast ocen obszarowych jakości wody.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w wodzie należy ocenić jako prawidłowe.

W przypadku ocenianego podczas kontroli postępowania po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych PPIS w Żarach w tym samym dniu (18 września 2015r.) zawiadomieniem wszczął postępowanie administracyjne, w którym poinformował stronę o możliwości w terminie 7 dni zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń oraz wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i nakazującą wykonanie obowiązków, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Organ z urzędu nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli natychmiastowe wykonanie decyzji jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 10 § 2 w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania (...), zgodnie § 3. organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

W analizowanej sprawie zaistniała taka sytuacja, zatem zawiadomienie o wszczęciu z informacją o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń, nie było konieczne.

Ponadto na podstawie ocenionej dokumentacji kontroli obiektu wodociągowego stwierdzono, iż przedsiębiorców nie zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Pracownicy posiadają natomiast doraźne upoważnienia do kontroli. Z kontroli sporządzany jest protokół na obowiązującym druku. Informacje zawarte w protokołach kontroli wymagają uszczegółowienia. Ponadto w punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” nie jest zawarta informacja o ocenie jakichkolwiek dokumentów związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.

- c. Nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz basenami należy ocenić jako prawidłowy.
- d. Sposób pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oceniono jako poprawny. Protokół z pobrania wody sporządzony został prawidłowo.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono:

- Nie są wydawane oceny obszarowe jakości w wody, co jest niezgodne z § 17 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Oceny takie sporządzane dla obszaru gminy (powiatu) i przekazywane właściwym władzom samorządowym pozwalają na analizę zaopatrzenia w wodę ludności na danych terenie oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów.
- W protokołach kontroli brak szczegółowych informacji na temat kontrolowanego obiektu, a w punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” brak jest informacji na temat oceny dokumentów m.in. związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.
Zgodnie z obowiązującą procedurą GIS zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, wierności, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów protokołu.
- W ocenianej dokumentacji dotyczącej nadzoru nad przedsiębiorstwa wodociągowym brak jest zawiadomienia o zamiarze przeprowadzania kontroli. W przypadku, gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca należy postępować zgodnie z art. 79 ustawy 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
- W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana była decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, PPIS poinformował stronę o możliwości w terminie 7 dni zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń, jednocześnie w tym samym dniu wydając decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. W sytuacjach takich jak opisana, tj. gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przyczyny odstąpienia należy utrwalić w aktach sprawy w drodze adnotacji.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Należy sporządzać obszarowe oceny jakości wody zgodnie z zapisami §17 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.
2. W protokołach kontroli należy uszczegółowić informacje na temat kontrolowanego obiektu i stwierdzonego stanu faktycznego, a w punkcie III.5 protokołu „Dokumenty oceniane podczas kontroli” należy uwzględniać informacje na temat ocenianych dokumentów, m.in. związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.
3. Przeprowadzając kontrole w podmiotach będących przedsiębiorcą należy postępować zgodnie z art. 79 ustawy 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
4. Wydając decyzję, której nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, należy postępować zgodnie z zapisami art. 10 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31 stycznia 2016r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żarach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 16.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
[Podpis]
mgr Agnieszka Woźniczka
23.11.2015r.
(data, podpis osób kontrolujących)

STAŻYSTA
[Podpis]
mgr inż. Kamila Strzesak

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
[Podpis]
mgr Agnieszka Woźniczka
23.11.2015r.
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
25.11.2015r. mgr inż. Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
25.11.2015r. mgr inż. Jolanta Musiała
Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej

[Podpis]