

Gorzów Wlkp. 30 czerwca 2016 r.

65

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

KD.021.17.2016
 NZ.9020.10.2016
 Znak sprawy

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
 W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE**

1. Data kontroli: 24 czerwca 2016 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: PSSE w Zielonej Górze

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.23.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.:

Alicja Kopacz – Kierownik Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego

Katarzyna Jonasz – stażysta Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:

- [REDAKTOWANE] – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,

- [REDAKTOWANE] – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych,

- [REDAKTOWANE] – radca prawny

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): kontrola toalety dla personelu usytuowanej na parterze w budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz podjazdu do budynku stacji zlokalizowanego od strony podwórka, w ramach kontroli wdrożonej w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dniem 19 maja 2016 r.

5. Ustalenia z kontroli:

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrolę przeprowadzono w nowo wyremontowanym pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla personelu usytuowanym na parterze budynku stacji oraz dokonano oględzin podjazdu do budynku stacji zlokalizowanego od strony podwórka.

Podczas kontroli ustalono, że pomieszczenie toalety dla personelu składa się z korytarza, w którym znajdują się dwie umywalki, pojemniki na mydło i ręczniki papierowe, jak również kosz na odpady oraz części w której umiejscowione są dwie kabiny WC wyposażone w ustępy. W pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Toaleta nie posiada przedsionka, co jest niezgodne z § 85 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Pomieszczenie to, ze względu na niespełnianie warunków ww. rozporządzenia jest wyłączone z użytku.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że podjazd do budynku stacji od strony podwórka wg oświadczenia osób biorących udział w kontroli nie jest podjazdem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych i jest użytkowany

tylko do celów transportowych. Podjazd jest wykonany w miejscu dawnych schodów do budynku – schody zostały zabetonowane i wyłożone płytkami antypoślizgowymi (Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/05, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Jednostka notyfikowana nr 1487, Certyfikat Zgodności Wyrobu z Polską normą – 10/N/11, Znak Bezpieczeństwa – 09/B/11), nie posiada poręczy natomiast jest wyposażony w dwa murki po obu stronach podjazdu, o wysokości ok. 50 cm. Pochylnia jest pod zbyt dużym kątem nachylenia. Wg oświadczenia osób biorących udział w kontroli podjazd zostanie przywrócony do stanu pierwotnego – schody, umożliwiając przy tym wejście do budynku stacji od strony podwórka.

Dodatkowo w dniu kontroli Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze udostępnił do wglądu protokoły kontroli z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: 170071-5301-K016-Pt/16 Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z przeprowadzonej kontroli w dnach 15, 21, 22 czerwca 2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z którego wynika, iż: „w dniu kontroli 15 czerwca 2016 r. stwierdzono, że w ubikacji damskiej na parterze w budynku przy ul. Jasnej 10 w Zielonej Górze po przeprowadzonym remoncie nie zapewniono drzwi oddzielających pomieszczenie izolujące od dalszej części WC”. W związku z powyższym na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze nałożony został nakaz z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: 170071-5301-K016-Nk01/16, w którym Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze nakazuje „zapewnić drzwi oddzielające pomieszczenie izolujące od dalszej części damskiej ubikacji znajdującej się na parterze budynku przy ul. Jasnej 10 w Zielonej Górze, z terminem wykonania do 30 września 2016 r.”

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku wydzielonego przedsionka w toalecie dla personelu zlokalizowanej na parterze budynku Stacji oraz w nieprawidłowym i niebezpiecznym kącie pochylenia podjazdu do budynku Stacji od strony podwórka. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest wyłączenie z użytkowania pomieszczenia toalety oraz brak możliwości korzystania z podjazdu, w tym przez osoby niepełnosprawne.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Zapewnić drzwi oddzielające pomieszczenie izolujące - przedsionek od dalszej części ubikacji damskiej w której zlokalizowane są kabiny ustępowe;
2. Doprowadzić podjazd do stanu pierwotnego – schody, w drzwiach do budynku od strony podwórka.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: ...*10 dni*..., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od ...*1*... do ...*30*...

STAŻYSTA

04.07.2016
mgr Katarzyna Jonasz

.....
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK

ODDZIAŁU NADZORU ZAPOBIEGAWCZEGO

04.07.2016
mgr inż. Alicja Kojaszczyk
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

04.07.2016
mgr inż. Klementa Musiał

.....
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
-INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

04.07.2016
lek. med. Dorota Konaszczuk
...specjalista epidemiolog/.....
(data, podpis i pieczęć LP WIS)

*podać komórkę organizacyjną

