

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b  
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52  
www.wsse.gorzow.pl  
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl  
NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp. 22 czerwiec 2017 r.

OATZP.272.17.2017

Zamawiający - Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. informuje, że w postępowaniu OATZP.272.17.2017 na „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji gazów technicznych w obiekcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12b**” zwrócono się o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zapytania Wykonawcy z dnia 21.06.2017 r.

1. Czy dostawa i montaż systemu monitoringu stanu napełnienia butli jest przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego** - tak, dostawa i montaż systemu monitoringu stanu napełnienia butli jest przedmiotem zamówienia.

2. Czy monitoring stanu napełnienia butli poza informowaniem o przełączeniu butli na panelu rozprężania powinien prezentować w pomieszczeniu laboratorium aktualne ciśnienie gazu w butli?

**Odpowiedź Zamawiającego** - Nie, system monitoringu stanu napełnienia butli przekazuje personelowi laboratorium sygnał dźwiękowy i optyczny o przełączeniu na butle rezerwowe. Nie jest prezentowana wartość ciśnienia gazu na panelu rozprężania.

3. Czy panel rozprężania acetyleny powinien być wyposażony w zawór płuczący? Zastosowanie zaworu płuczącego przed reduktorem zapobiega dostawaniu się do instalacji powietrza wraz z wilgocią i ewentualnych zanieczyszczeń stałych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia membrany.

**Odpowiedź Zamawiającego** - Tak, panel rozprężania acetyleny powinien być wyposażony w zawór płuczący.

4. Proszę również o przesłanie zdjęcia elewacji budynku, przy której mają znajdować się butle z gazami – **Zamawiający udostępnia** w załączeniu zdjęcia elewacji budynku.

DYREKTOR

lek. med. Dorota Konaszczuk

Gorzów Wlkp. dnia. 23.06.17

Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby uprawnionej



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4